

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号：TJAL-ZL表B. 0. 20-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 CZZH-ZL-表A. 0. 4-013 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：

1. 导轨变形的已整改完成。
2. 组件错台的已整改完成。
3. 个别压块已整改完成。
4. 组件上的污垢已擦干净。

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）

2025 年 3 月 24 日



项目监理机构审查意见：

经复查，现场已整改完成。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2025 年 03 月 24 日



注：本表一式两份，由施工项目部填报，项目监理机构、施工项目部各一份。

