

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心#4-#9 展馆及会议中心 16.4544MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-AQ-表 A.0.4-006

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：安全周检查发现的问题

- 内容：
1. 警示标志及措施不到位
 2. 临边防护不足
 3. 灭火器周检查表未及时填写
 4. 施工区域内存在垃圾

请于 2024 年 11 月 23 日 16 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2024 年 11 月 24 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

