

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号：TJAL-ZL表B.0.20-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 CZZH-ZI-表A.0.4-005 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：

1. 关于现场的C30配重Φ500*300H的材料实际为Φ485*300H的事宜，设计根据现场实际情况给出相应的情况说明。

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）：刘敏

2024年 11月 21日



项目监理机构审查意见：

复查合格，同意上球恢复

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2024年 11月 21日



（Signature of the project supervision institution representative）

注：本表一式两份，由施工项目部填报，项目监理机构、施工项目部各一份。

南京国博项目设计说明

- 1、根据施工单位反馈，现场采购的水泥配重尺寸为上端直径为 480mm,下端直径为 500mm，高度为 300mm 的圆台体，与设计图纸中 $\varnothing 500\text{mm}\times 300\text{mm}(h)$ 圆柱体配重有差别，经计算，该配重亦满足要求，特此说明。
- 2、根据施工单位反馈，建议将混凝土屋面桥架支撑的 10#槽钢调整为 L50x5 热镀锌角钢，可采用 L50x5 热镀锌角钢支撑，但支撑宽度较大的构件需增加立柱一保证支撑件的稳定，特此说明。

