

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目

编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-005

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：材料验收质量

内容：1. C30 配重 $\phi 500 \times 300H$ 材料验收现场实际 $\phi 485 \times 300H$ 不满足设计要求责令其退场

请于 2024 年 11 月 21 日 10 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2024 年 11 月 19 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

