

监 理 通 知 单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-03

致：浙江玉信电力建设有限公司施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

内容：监理巡视检查发现你方屋面运维通道导轨安装倾斜、个别导轨上存在油漆、运维通道过排水沟处需要加固支撑，安全围栏存在高度差部分需要加固连接，其中有一部分围栏需要加长，接地扁铁过排水沟处与屋面相接触。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构(盖章)：

总/专业监理工程师(签字)：

日期：



2025.02.21

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。