

监 理 通 知 单

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：滁州沛思光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于进场设备质量事宜

内容：

今日到场的光伏并网柜，有柜门材质为亚克力板加橡胶条，且上锁部位有缝隙，会有雨水进入，不适合室外使用，现业主及监理项目部要求贵单位更换柜门或提供室外使用证明。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：南玉强

日期：2020年12月21日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份