

监理工程师通知单

工程名称：河北省邯郸市复兴区光伏发电项目

编号：HBHD-ZHJL-TZD-001

致：上海市安装工程集团有限公司

事由：关于施工现场临时用电事宜

内容：今天在现场巡查时发现，你单位施工过程中工人临时用电未配备灭火器，未按要求连接接地，严重违反了《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），给现场安全带来了巨大隐患，必须马上予以纠正。

希望施工单位能够高度重视工程安全，切实做好施工人员的安全保障工作。以上问题及时落实，限3日内回复。（后附图）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份

