

监理工程师通知单

工程名称：河北省邯郸市复兴区光伏发电项目

编号：HBHD-ZHJL-TZD-002

致：上海市安装工程集团有限公司

事由：关于外线施工现场未做警戒带警示标志事宜

内容：今天在外线施工现场巡查时发现，外线施工现场未按要求布置警戒带警戒标志，依据《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018），危险作业区（吊装、开挖、临边等）必须设置警戒线、警示标志，警戒带高度 $\geq 1.2\text{m}$ ，间隔 $\leq 3\text{m}$ 设固定桩，若非施工人员误入将会给施工现场安全带来巨大隐患，必须马上予以纠正。

希望施工单位能够高度重视工程安全，切实做好施工人员的安全保障工作。以上问题及时落实，限2日内回复。（后附图）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份



河北省邯郸市复兴区光伏
发电项目

施工内容：外线顶管作业

拍摄时间：2025.03.31 星期一

天气：晴 16°C

地点：复兴区·北砖厂街

今日水印
相机 真实可验