

监 理 通 知 单

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光伏发电项目
编号：GRGF-CZZH-TZ-002

致：虹昇（北京）新能源科技有限公司：（施工项目部）

事由：关于现场施工质量相关事宜

内容：2025年04月11日经我监理人员对施工现场巡查时，发现如下问题：

- 1、设备基础施工未按规定进行工序报验，私自施工。
- 2、现场设备基础施工部分与设计图纸不符，未按图施工。
- 3、现场进场材料未报审监理项目部，私自使用设备基础施工。

针对上述问题，现要求你单位即刻进行整改落实，否则出现一切后果由你单位负责。

项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师
日期：2025年04月11日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

