

监理工程师通知单

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号：SNXH-CZZH-TZ-A02-004

致：上海电力安装第一工程有限公司（施工单位）

主题：节前现场安全专项检查

内容：由于5月31日至6月2日为端午节假日，共3天。为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保假日期间的施工安全我监理项目部组织业主方及总包方5月30对施工现场进行安全检查，


存在问题：



1.35KV 开关站边坡需加固




2.基础周围增设脚手架护栏及上下爬梯




3.配电箱底部未封闭，接线不规范，未张贴负责人及联系方式，线缆走线需避开材料加工区。



4.土方堆放区域增加绿色防尘网



5.模板加工区废料一日一清



6.现场材料堆放应该平整

7、北侧大门围挡未安装、过路段电缆未作防护。

请于5月31日完成整改，逾期将按照EPC合同考核办法进行经济考核。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

2015年5月30日

施工单位签收：

收到，立即整改

签收人：

（签字）



注：本表一式3份，由监理单位填写，建设单位、监理单位和施工单位各1份。