

监 理 通 知 单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-QWHTY-TZD-20221115

主送：浙江信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

事由：关于工程质量初检验收存在问题事宜

内容： 2022 年 11 月 15 日，我监理人员组织施工项目部人员对宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 3 个配电房、4 个厂房屋顶光伏区和 2 座储能设备区等施工部位进行质量初检验收。经检查汇总发现现场存在以下问题：1、光伏配电房门口周边绿植草坪恢复参差不齐。2、四座厂房屋顶排水天沟内还存有少量垃圾，如小包装纸片、螺母等。3、光伏区设备（逆变器、组件）上留有其他物件，如逆变器手柄、零星扎丝等。4、设备外壳表面污染不清洁，如脏手印、其他物品蹭压痕迹。5、配电房内配置物品不到位，如工器具、绝缘手套和绝缘毯等，卫生状况还有所欠缺。为满足并网验收需要和竣工验收条件，要求你部在 2022 年 11 月 20 日 17:00 前加以整改到位，并给予书面回复，报监理验收后方可进行并网验收事情和竣工事情。

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2022 年 11 月 15 日



注：本表一式 叁 份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存 贰 份。