

- 5、现场管理人员、技术人员要严格控制工程安全、质量，做好检查记录、做好技术交底工作，如出现质量问题，予以施工单位一定的经济处罚。
- 6、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，编写好强制性条文等资料，验评过程资料做到与施工同步；
- 7、要求提供一套完整的施工图纸；
- 8、要求施工单位提供一份施工进度计划、材料进场计划及人员安排计划；
- 9、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，对于女儿墙低于 1.2m 的屋面，施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场不允许吸烟，严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；
- 10、要求施工单位提交施工进度倒排表；
- 11、高温季节，要求施工单位对工人发放风油精、藿香正气水等药品，预防蚊虫叮咬及中暑现象。
- 12、确保本工程安全零事故；

主送单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目施工单位项目部		
抄送单位			
发文单位	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部	发文时间	2018.07.12

