

项目名称：临潭天朗 20MW 光伏发电项目

会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: GS-LTTL-002

工程名称: 临潭天朗新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

签发:

会议时间: 2018 年 09 月 25 日 10:00

会议地点: 开关站会议室

参加人员: 周丰波 汪辉 陈宏驹 邓小勇 吴少坤

主持人: 吴少坤

会议内容:

一、 业主单位 汪辉 陈宏驹 周丰波

1、高压电缆具体进场时间,后山道路硬化不让走,出一个方案。(汪辉)施工单位邓总回复电缆 20 号到场,和厂家联系尽快进场。

2、电缆高压试验单位具体进场时间,和试验单位资质报监理业主。(汪辉)施工单位邓总回复尽快联系试验单位。

3、基础圈梁用水准仪测量找平,集装箱能平整放上。(汪辉)

4、现场施工资料完善尽快报验,基础施工尽快完成以免耽误下一道工序。(周丰波)

5、开关站内已成危房,施工时做好安全措施。(周丰波)

6、二次充电模块和瓷瓶,施工单位尽快采购和安装。(陈宏驹)

7、设备进场时施工单位对消护线圈油做试验和开关柜 ptct 送检。(周丰波)

8、拆卸电缆挂标牌,电缆塔下边的电缆沟挖深一点。(汪辉)

二、 监理单位 吴少坤

1、要求施工单位尽快提交开工人员机械资质报审。

2、要求施工单位对新进场的施工人员进行三级安全教育培训。

3、每完成一道工序,施工单位必须对施工人员进行交底。

三、 协调问题

1、协调进入供电公司对设备操作问题(邓小勇)

答:施工单位提供资质,业主商务协调电力公司进场操作。(陈宏驹)

本表一式三份,参加会议单位各存一份,项目监理部存一份。

