

专题会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 2T-007

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-11-26
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：关于综合用房土建预验收的事宜。			
会议内容： 2016 年 11 月 26 日 13 时,由建设单位、监理单位、施工单位参加，监理单位组织了针对综合用房土建部分的施工质量预验收大检查，共查出大小 21 项问题： 1、控制箱背面粉刷不平整，有色差； 2、插座面板缝隙未封堵； 3、窗锁失灵； 4、踢脚线长度不够，缝隙大，未处理； 5、墙面二次污染； 6、墙面砖阴角缝隙未填灰； 7、卫生间地板砖破裂； 8、地漏安装不合格； 9、水管孔洞未封堵； 10、伙房工程未完工； 11、伙房门框堵料未清理； 12、会议室门缝太大，门锁舌头短，锁不牢； 13、大门上门亮没有玻璃； 14、门锁拉手松动，质量差； 15、外墙分割缝不平，不直； 16、外墙腻子不光滑，观感质量差，涂料有色差； 17、外窗台上的腻子屎未清理； 18、踏步沿口破损； 19、部分纱窗挂不住； 20、爬梯返锈；			

21、室内卫生差。

以上问题要求在 11 月 30 日前整改结束，保证运维人员按期入住。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-26

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
周胜利	定州兴志		
王伟	定州兴志		
范引强	定州兴志		
毛志健	定州兴志		
郭文恒	吉林大诚		
高自	定州兴志		
宋博	中邦		
符福生	中邦		
申长鹏	正旗品理		

日期: