

图 纸 会 审 会 议 纪 要

工程名称: 定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号: GFDJMD8 - ST-001

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-09-03
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：关于对到场图纸进行会审的事宜。			
会议内容： 2016 年 9 月 3 日 15 时, 在项目部会议室召开第一次图纸会审会议, 会议由建设单位、监理单位、施工单位、施工班组等负责人和各专业工程师参加。 图纸会审的内容有： (1) 是否无证设计或越级设计, 图纸是否经设计单位正式签署 (2) 地质勘探资料是否齐全 (3) 设计图纸及设计说明是否完整、清楚、明确、齐全 (4) 设计地震烈度是否符合当地要求 (5) 各专业图纸中尺寸、坐标、标高是否正确, 标注有无遗漏, 平立剖面图间有无矛盾 (6) 总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致 (7) 核对设计图纸是否符合国家有关技术政策标准规范 (8) 防火消防设计是否满足规范要求 (9) 建筑结构与各专业图纸间是否有差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 建筑图与结构图的表示方法是否清楚, 是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表, 钢筋的构造要求在图中是否表示清楚, 承包单位的技术设备能否完成新材料、新结构的技术要求 (10) 图纸中涉及的特殊材料配件当地是否能供应, 品种规格数量能否满足需要 (11) 施工图中所列各种标准图册承包单位是否具备, 地基处理方法是否合理, 建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面问题			

(12) 工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理

(13) 施工安全、环境卫生有无保证

(14) 有无设计修改的建议与要求

会议上反映出的问题有:

- 1、污水处理池,设计说明上3:7土换填的数据标识有差异;
- 2、污水处理池,爬梯无施工说明;
- 3、综合用房,门楣应急灯与指示灯的布局需确定;
- 4、室外照明,增加的室外照明的线路路由和敷设方式以及材料;
- 5、通信,场外的通信进线改由配电室多媒体箱背侧入户,请确认;
- 6、SVG,变压器集油池内格栅板砖砌基础的规格不明确;
- 7、光伏区,接地极改用50X50X5镀锌角钢,请确认;
- 8、站前区,需提供电缆沟施工图和零米图。

确定了育羊棚按现有图纸进行尽快施工的思路。

会后将所有问题进行了汇总,由建设单位转交设计单位。并要求尽快予以回复。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正德电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-03

因纸会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
申景鹏	正衡监理	专工	18937230756
黄建强	定州光杰	专工	18611980454
范剑波	定州光杰	专工	15110285187
高向	定州光杰	专工	15823331586
毛志健	定州光杰	专工	15010833077
张永	Baritz		18600203116
张永	中邦		15733776030
田硕			13785229525
马志			15733242622
徐福生			
张永			
张永	正衡监理		

日期: 2016年9月3日