

会 议 纪 要



工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2018.7.10
会议主持人	王登营		
会议主题: 关于支架组件被风吹损坏事宜			
会议内容:			
一、监理单位:			
1、要求江苏启安 EPC 总包单位设计院到达朝阳项目部, 对损坏的支架进行现场查看作出具体处理方案进行施工。			
2、要求江苏启安 EPC 总包单位配合运维单位对现场光伏支架损坏作出统计, 上报一份给予监理项目部。			
3、要求江苏启安 EPC 总包单位对光伏厂区前期未加固的桩基, 按照前期设计院的加固方案进行继续加固施工。			
4、要求江苏启安 EPC 总包单位对所有光伏场区的支架及组件螺母、弹垫、斜拉筋、中压块、抱箍等进行全面检查, 并进行整改同时要求对汇集线路及杆塔、场区电气设备进行检查并整改。			
5、要求支架厂家出据支架损坏分析报告。			
6、江苏启安参会人员, 拒绝在签到表上签字。			
7、要求江苏启安 EPC 总包单位做好各场区的防汛工作, 避免场区桩基损坏。			
二、运维单位(王站长):			
1、要求江苏启安 EPC 总包单位对桩基、组件、支架损坏问题分析原因, 及时整改, 杜绝隐患。			
2、现场质量缺陷该整改的及时进行整改。			
三、支架厂家(清源科技):			
1、我方将尽快出据支架损坏原因分析报告。			
四、总包单位(江苏启安):			
1、关于支架、组件损坏我方将及时进行统计报予监理方。			
2、我单位对此事宜已上报公司, 及时与设计院沟通, 出据整改方案。			
3、我方参加会议人员因此事宜参加会议, 公司要求只参加会议, 会议签到表不签字。			
主送单位	江苏启安建设集团		
抄送单位	朝阳和光新能源		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.7.10

