

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: CYHG-ZH-AQJY-02

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

签发: 正衡监理

会议地点	项目部	会议时间	2017.4.27
会议主持人	王登营		
会议主题: 安全专题会议			
会议内容: 一、监理单位: 1、升压站现场施工人员多数不佩戴劳保用品, 要求 EPC 总包单位加强现场管理。 2、大型机械山地作业中, 应做好放坡等措施, 防止发生安全事故。 3、吊装、卸装作业时, 卸装人员不得位于吊装物正下方, 要求 EPC 总包单位管理人员做好技术交底工作。 4、支架、组件安装过程中, 应使用人字梯进行施工, 不得徒手攀爬。 5、升压站综合楼、外墙等装饰装修过程中, 需提前对脚手架进行检查, 确保牢固性可靠后, 再进行施工。 6、部分场区入场道路损坏严重, 要求 EPC 总包单位及时进行修补。 二、总包单位: 1、加强现场安全、文明施工管理。 2、吊装作业前, 进行现场喊话安全交底。 3、支架、组件安装人员, 已配备人字梯。 4、装饰装修高空作业工程即将完成, 场区少数剩余需高空作业的工程, 对其脚手架进行全面检查。 5、场区入场道路下周安排指定人员进行修补。			
主送单位	江苏启安建设集团		
抄送单位	朝阳和光新能源		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.27

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年4月27日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16		
2	申宏富	业主	17		
3	魏民	业主	18		
4	刘伟		19		
5	付刚		20		
6	张勇		21		
7	陈永刚	启安	22		
8	李中	经理	23		
9	王峰	经理	24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		