

安全生产专题会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 18 日 15 时 00 分
主持人	任仲峰	记录人	卢光杰

会议内容

为加强现场安全管理力度，避免出现安全事故，特召开此次安全专题例会：

王辉：

今日上午已组织各施工班组负责人召开内部会议，对各班组设备、机械、人员、材料安全进行详细安排，具体情况如下：

1、开关站交叉作业量大，最大的安全隐患为现场临时用电队伍较多，我部在原有设备基础上增设三级配电箱一台，并分派现场专职水电人员负责开关站现场用电情况，随时进行检查、督促整改，专职安全员将每日进行现场安全检查；

2、光伏区现阶段进行收尾施工，专职安全员将进行不定时巡查；

3、场内集电安装现场安排专职安全负责人进行安全隐患排查并及时整改到位；

4、现场安全硬件、设备配备较为齐全，我部在原有基础加大硬件配备力度：光伏区组件堆场增设 2 组灭火器；2#地块门卫材料堆放点增设 2 组灭火器；开关站在原有 2 组灭火器基础上增设 3 组，今日下午落实到位。

任仲峰：

1、针对安全隐患的防预计划，对现场再次发生的安全隐患，不可只进行口头警告，要采取相应的处罚措施，避免安全隐患再次发生；

2、监理部在安全管理方面，安排监理人员与施工方专职安全员进行全场安全隐患排查，并做记录，同一类问题不允许再次出现；

3、各施工队现场专职安全负责人要明确。

王辉：

1、对现场屡次出现安全隐患问题并不重视此类现象的班组及相关人员，我部将对其进行清场处理；

2、现场发现的安全隐患问题，需在4小时内整改完毕；

3、现场专职安全员：张一鸣；

开关站安全负责人：陈自坚；

开关站现场电气安全负责人：杨帅；

开关站土建安全负责人：王保顺；

光伏区安全负责人：杨三虎。

谷雪强：

1、各班组需按照相关要求施工；

2、光伏区发电机要正确使用并将其放置在空旷无草处，避免发生火灾；

3、各班组施工人员施工时应远离悬崖边缘及围栏处，避免发生坠落伤人事件。

李乔：

1、现场临时用电严格执行“三级保护、一机一闸一保护”，特别现场手持电动设备需进行漏电保护；

2、光伏区转动设备需进行安全防护，用电设备要确保保护接地；

3、进场设备、材料吊装时，应对特种作业及相关施工人员进行进场前安全教育，安全防护用品应配备到位。

