

JXM25: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-034

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.03.29 14:00
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 上电领导检查专题会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: - 谈震旻代表项目公司汇报; - 杨胜利代表EPC单位汇报; - 李维军代表监理公司汇报; - 蒲亚兵代表运维公司汇报; - 上电新能源生产部徐军: ①安评分析会, 做好电量分析, 技术分析, 责任分析; ②未全容量并网: 现在是基建、生产并行; ③个阵列应有可见标识; 后台通讯抓紧时间完成; ④坚持“二票制”工作票、操作票规范操作; ⑤各种措施, 预案应安排到位, 防汛, 防白蚁工作加强; - 上电新能源安全总监张乃正: ①组串间接地扁钢连接应符合设计要求; ②场区围栏、外线铁塔缺警示标识; ③外线铁塔接地双螺栓连接; ④SVG隔离变压器放油阀不应采用堵板封堵, 采用厂家标配的弯头; ⑤各种预案应做演练, 应具有可操作性, 负责人的联系方式应载明; ⑥电缆的封堵, 电缆的标识, 电缆沟防进水封堵应完善; ⑦防雷检测报告; ⑧安全学习每周一次, 运行规程与实际相符; HSE推广; - 上电新能源沈海鸥: ①北海项目的施工质量很好, 管控方法很到位, 打桩, 立柱焊接全部拉线检查; ②运维寻找缺陷, 施工单位负责消缺整改, 监理负责把控; ③后续计划包括道路, 通讯, 视频监控, 240试运行, 生产移交等; ④现阶段基建, 生产交叉进行, 代保管协议明确责任, 分步带电运行; ⑤运维的人员资质应符合南方电网的要求; ⑥编制年度计划, 电量计划, 安全计划; ⑦HSE提升计划, 安全健康环保; - 上电股份生产部陈伟: (1) 二不发生, 不发生人身, 设备安全事故, 危险源辨识到位, 特别是电气事故; (2) “二票制”典型操作, 标准规范模板;			

- (3) 做好操作的监护工作，对外来人员严加管理，代保管落实到位；
- (4) 工作中，专职监护人不得擅自离职守，不得擅自扩大工作范围；
- (5) 中压开关柜 6KV--35KV，上仓，下仓加锁，隔板，对手车的使用应引起重视；
- (6) 尾工的统计，消缺，施工列出详细计划；
- (7) 台账的整理工作也是尾工的重点；
- (8) 工作中的积累很重要，可研阶段与施工阶段，生产运行阶段做好对比；
- (9) 后台应能自动生成各种需要的报表，电流、电压、光照辐射量等；
- (10) 设备管理工作应加强，外线的巡检，塔基情况，接地情况应密切观察，做好记录；
- (11) 潮湿气候，设备易受潮结露，高温天气，逆变器会因温度高而故障，台风影响支架强度，组件固定螺栓的紧固；
- (12) 做好技术监督工作，电气的交接试验等。

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司、上海电力新能源有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、03、29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



