

会议纪要

编号: CZZH-004

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

李付云

北海市铁山港区营盘镇石村
农业光伏大棚项目
监理项目部

会议地点	项目指挥部	会议时间				
会议主持人	李维军					
会议主题: 关于质量、进度、安全						
上次会议问题落实情况: 无						
本次会议内容:						
一、江苏省安:						
丁天乐						
本周工作:						
1、综合楼基础垫层完成, 基础承台完成 70%; 2、配电楼基础柱梁浇筑完成; 3、临时办公区内部水电完成; 4、根据新图, 场地道路再次放点撒灰 300 米; 5、完成 13 区、14 区、32 区、33 区、34 区放大点工作(有工作面区域); 6、打桩完成 358 根, 完成总量的 1.05%; 7、配合各方做好工作。						
下周主要工作:						
1、综合楼计划 19 号开始回填; (不做强制) 2、配电楼完成电缆沟部分, 并回填完成; 3、配电楼力争 19 号完成柱子钢筋绑扎、支模、浇筑混凝土; 4、打桩根据道路情况调整, 望给予调整时间; 5、围栏施工, 按照 300 米/天推进;						
需协调事项:						
1、600 米进场道路; 2、目前暂缺图纸。						
张雪峰						
1、现场定位放线、打桩施工望签字确认并及时通知设计; 2、消防备案验收; 3、临建房电线杆, 外线施工班组帮忙施工; 4、电气接地图纸。						
许为亚						
1、13 区目前打桩打完 72 根, 目前满足施工条件区域仅能再打 120 根; 2、13 区未施工区域落差为 4.7 米, 组内最大高度差 2 米, 组内最小高度差 70 公分。						
祁小龙						
1、箱逆变基础按照何种标高进行施工? 回复: 按照自然地坪施工, 但需要通知单经理确认位置, 通知监						



理到场。

2、电缆沟钢盖板是否与混凝土平齐还是与地板平齐？回复：待定，暂不考虑。

二、广西睿威

邵勇：

- 1、开关站蓝图23日完成，质监，消防备案；
- 2、白图下周五到位，电气部分电子版到位；
- 3、物料，支架、电缆具备发货条件；箱逆变周末发货。
- 4、进场道路{香瓜地}正在沟通，下周争取打通。
- 5、林电正在沟通，下周打通。

邢发成：

- 1、19号商混进场，配电楼25日封顶。
- 2、脚手架按规范要求施工，内部脚手架必须采用钢管扣件，立杆底座面积足够，保证脚手架的稳定性。
- 3、电缆沟砌筑24墙，超过5米长度要设剁，增加强度。
- 4、电缆沟顶面和基础槽钢采用二次浇筑方法，保证设备槽钢平整度。
- 5、配电楼10月25日完成封顶是里程碑事件，必须完成。
- 6、一层顶梁板的模板、钢筋、脚手架是控制重点，严格控制安全质量。

单立成：

- 1、机耕路不推土，打桩保留原有路。
- 2、道路平整，现有2个作业面可以施工，施工中避开机耕路；

金栋：

- 1 施工单位于10月16日晚前上报脚手架搭设专项方案、架子工特种作业资质；
- 2、现阶段施工作业安全技术交底，每周五例会上报到项目部备案；
- 3、于10月16日晚前上报过程资料、隐蔽工程记录及影像资料各一份；
- 4、外线施工单位需要上报外线施工方案、对侧高压设备施工方案、开关站高压设备安装方案、管理人员组织架构及通讯录、特种作业人员资质；

三、常州正衡监理：

陈永生：

- 1、临建彩钢办公室搭设完毕后做好接地保护；
- 2、安全检查表下发后及时整改回复、对整改不规范的单位予以考核；
- 3、配电楼拆除的模板应及时清理；
- 4、做好配电楼屋顶浇筑满堂脚手架搭设方案；
- 5、每个班组配一名安全监督员；

张荣建：

- 1、施工现场；天气炎热浇筑梁应及时浇水养护，给工人提供凉开水、注意防暑。
- 2、打桩现场；打桩时注意周围环境，人员安全；
- 3、回填土应夯实，工作时可适度洒水。

李维军：

- 1、安全文明施工方面：
 - (1)、由于天气炎热，安全帽佩戴不太规范，要求大家正确佩戴；
 - (2)、由于道路狭窄，转弯较多，要求施工单位教育司机文明驾驶，确保行车安全；
 - (3)、沉桩施工，人员与桩机保持安全距离；
 - (4)、临时用电各设备必须配备三级开关箱；
 - (5)、五牌一图尽快完成；



- (6)、临建的加固工作尽快完成;
- 2、施工质量方面:
- (1)、混凝土浇筑完成，应及时洒水养护;
 - (2)、回填土应分层夯实，并做环刀压实度检测;
 - (3)、试块做同条件养护;
 - (4)、设计图纸尽快提供纸质版本;
 - (5)、外线图纸尽快提供;
 - (6)、定点放线及时通知监理复测;
- 3、进度方面:
- (1)、由于征地影响，进度已经严重滞后，施工单位采取相应措施赶工;
 - (2)、对具备施工条件的箱逆变基础可安排施工;
 - (3)、请提供进场道路贯通的确切时间;
 - (4)、10KV 临时用电，尽快协调开工;
 - (5)、综合楼的接地材料，升压站的电气材料可安排采购，以免影响施工;
 - (6)、三级网络计划及时上报;
- 4、资料及其他方面:
- (1)、进场材料的合格证、检测报告，生产厂家的资质等尽快上报;
 - (2)、特种作业人员的资格证上报，要求人证合一;
 - (3)、外围手续的报审情况应及时沟通;
 - (4)、各种专项方案及时上报审批;

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.10.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 会议签到表