

安全专题会议纪要

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—005

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年03月17日上午09:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题：项目安全文明施工			
正衡监理部： 王炳洪： 1. 近期连续降雨天气，施工安全问题必须重视。 2. 山体较滑，施工管理人员应该对施工人员进行安全教育，在山体作业时，加强安全意识，防止脚下打滑，造成支架对人身体的损伤。 高金权回复：在每天上班之前对施工人员强调安全问题，防止意外发生。 3. 场区道路难走，装载机等机械运料时必须注意安全，由于道路一侧就是鱼塘，危险系数大，防止机械打滑侧翻。 高金权回复：派专人负责安全。 宗再海： 1. 在日常的巡视中，看到有施工人员在安装组件背组件时，有组件玻璃面朝上，背面朝下，这样时不允许的，会造成组件损坏，减短使用寿命。 高金权回复：会对施工人员强调，不允许这样背组件。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-03-18



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 17 日	主持人	王炳洪
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁敏	晶科电力			
2	王为计	常州光伏工程			
3	李海	正衡监理			
4	高金友	江苏隆顺			
5	倪子林	正衡监理			
6	马战军	江苏隆顺			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					