

安全专题会议纪要

编号: —006

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年03月31日上午09:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 清明节防火、施工现场防洪、防盗			
晶科电力鲁平文: 1. 施工现场附近坟墓较多, 清明节上坟的人比较多, 要注意防火, 防止由上坟引起火灾烧毁组件等材料。 高金权回复: 安排人员在场区附近巡视, 防止事故出现。 2. 由于天天下雨, 雨水量大, 开关站电缆沟及场地积水严重, 存在安全隐患, 要解决排水问题。 李仙忠回复: 已经放了两个水泵排水, 会注意场地及电缆沟的水量, 及时排除。 正衡监理王炳洪: 1. 场区围栏有缺口, 要防止发生盗窃事件, 重点要排查坟地附近是不是有荒草, 围栏的缺口, 还有临时用电的安全。 高金权回复: 会安排人员排查光伏区, 确保不发生事故。 李仙忠回复: 会后检查临时用电的安全措施, 围栏缺口要去排查。 正衡监理宗再海: 1. 各单位施工人员应该注意文明施工, 禁止到处乱扔垃圾, 保持施工现场的整洁干净。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-04-01

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 31 日	主持人	张明华
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金权	江苏隆硕			
2	鲁军	晶科电力			
3	杨明华	晶科电力			
4	李海	正衡监理			
5	李笑强	江苏隆硕			
6	王平义	江苏隆硕			
7	科学林	正衡监理			
8	李仙忠	鸿业建筑			
9	王明华	嘉禾光伏			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

