

专题会议 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-5

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用，余电上网）项目部	会议时间	2017 年 4 月 18 日 下午：17:00
会议主持人	闫林堂		

会议主题：关于安全问题相关事宜

本次会议内容：

根据徐彪总监的要求和布置，我们尧王药厂项目监理部，今天下午 5 点临时召开了现场安全现场安全专题会议。由业主代表、监理人员、施工单位的全体人员到位。会议上首先传达了徐总兹于对乐叶景县 7MWp 分布式项目，于 4 月 17 日一名做夹具拉拔测试的第三方检测人员在彩钢瓦屋顶踩空掉下屋顶，抢救无效死亡的事故教训，强调在项监理对安全防护措施和要求。

一、认真学习常州正衡电力工程监理有限公司焦总提出的安全监理警示通知和精神。

二、履行好徐总提出的安全指示方案。对全面复查安全资料，对施工单位保证体系和危险评估监控，安全施工方案、安全监理通知单及回复巡查检查到位等，加大力度管控。

三、会议上我们要求施工单位认真落实安全规范施工的各项规定，对监理部提出的安全问题认真整改。对高空安装电缆桥架及电缆敷设的人员。要求必须佩戴安全帽、安全带，反光衣服，对基坑周围、屋面四周要求必须要有安全围挡，爬梯处做好安全防护网和警示标示。

四、通过这件事事故的教训，我们要提高警惕，安全第

一，预防为主。多巡视施工现场，对高空施工面认真查看，对特种施工人员多留心，对机械设备证书合格证等进行查看，不符合安全规范的坚决整改。

五、现场临时用电严格执行“三级保护、一机一闸一保护”，特别现场手持电动设备需进行漏电保护；光伏区转动设备需进行安全防护，用电设备要确保保护接地；进场设备、材料吊装时，应对特种作业及相关施工人员进行进场前安全教育，安全防护用品应配备到位。

最后我们将积极的落实领导的要求，认真学习。强力管控施工中的不安全现象，为保项目在安全施工中，顺利进行。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



