工地例会_会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目　　编号：QZXM-JL-10

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用，余电上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 17 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			

本次会议内容：

一、施工单位

贾德星：

本周施工情况

1、3#、4#厂房桥架安装完成。

2、5#、8#厂房逆变器制作完成。

3、箱变基础承台上正在砌砖，2#、3#箱变上砌砖已经完成。

4、资金上还希望业主尽快给你们公司反应。

5、监理通知单我方会尽快整改尽快回复。

二、监理单位

徐总：

1、按工序进展报审资料，内外业必须同步。

2、质量问题，在巡视中发现箱变基础承台砌筑时未放放射筋；浇筑时不按工序要求浇筑私自浇筑，野蛮施工。

3、安全文明方面，浇筑时混凝土肆意乱倒，造成二次污染。

4、进度要求严格按进度计划推进.。全额上网项目可准备施工。

闫工：

1、重要工序施工前必须先通知我监理部，我方要进行旁站。

2、各工序完工时要及时报验，经我方检验合格后才能进行下道工序。

3、现场如有优化问题，提前与业主协调。

三　建设单位

吴文刚：

1、下发了现场管理处罚制度通知。

2、箱变基础承台浇筑未通知我项目部、监理项目部私自浇筑我方要做出相应处罚措施。

3、图纸优化要做出相应的方案报于我部，不要私自修改。

4、监理下发的通知单要按规定时间回复，不能回复要做出相应的说明。

5、资金问题让高层去协调，不要在现场讨论。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪

签到表：　　监理例会 2017.3.17：16:30.

[illegible]　　[illegible]电

[illegible]：　常州正衡监理

[illegible]：　江苏江建

[illegible]：　常州正衡监理

师勇　　常州正衡监理

[illegible]　　江苏江建

王[illegible]　　江建

[illegible]　　江建