

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 王琛	会议时间	2017 年 04 月 19 日
参会人员	建设单位（正信光电）： 张文贵、顾爱军 监理单位（常州正衡）： 胡学东、王琛 施工单位（安徽三三建工）： 徐思奎、李祖栋 施工单位（青岛良达机电）： 于至钦、罗强		

●会议内容：

- 1、首先传达了国内几个光伏发电项目因追求 6.30 并网进度而忽视安全管理所造成的安全事故。
- 2、认真学习常州正衡电力工程监理有限公司发出的安全警示通知和精神。
- 3、对施工单位安全保证体系，危险源监控、安全方案、安全技术交底、以及高空作业施工专项方案进行审查，加大监管力度。
- 4、现光伏区屋面正进行加固，要求施工单位落实好安全规范施工的各项规定，高空作业必须佩戴安全带、安全帽，一经发现立即要求整改。
- 5、开关站现正进行基础施工，要求施工单位基坑周围必须要有安全围挡，树立安全警示牌，拉好安全警示旗子。
- 6、开关站钢筋制作棚临时用电不规范，施工单位应立即整改，做到“三级保护、一机一闸一保护”，现场必须配备专职电工，并做好安全检查记录。
- 7、现场混凝土浇筑过程时，要对吊车特种作业人员及相关人员进行安全交底，并做好记录。
- 8、通过此次其他项目所发生的安全事故所带来的教训，我们要提高警惕，安全第一，预防为主。各项目加大对施工现场的巡视，一经发现立即要求整改。强力管控施工过程中的不安全现象，确保本项目顺利并网。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司即墨项目部（章）

签 发 人：

签发日期：2017 年 04 月 19 日

注：本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

安全专题 会议签到表 2017.04.19.

序号	姓名	工作单位	职务	手机
1	陈瑞峰	正信光电	助理	
2	王珊	正衡监理	监理员	18295928693
3	陈强	正衡监理	监理员	18296155547
4	徐强	三三建设	总经理	18118528518
5	罗强	青岛昆达	资料员	15253283381
6	丁平	——	负责人	13589341801
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				