

安全专题会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：AQJY-002

签发：王照东



会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 11 月 15 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全事宜			
会议内容： 常州正衡监理： 王照东： 1. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带； 2. 非特种作业人员不得进行特种作业； 3. 做好安全培训，施工过程中必须按安全文明施工； 4. 现场杜绝违章指挥和违章作业，吊车安排专职人员指挥； 5. 冬季施工作业时，一定按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业，同时做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生； 6. 要求施工单位负责人加强对生活管理区的管理，做好防火、防电等的安全防护措施。 7. 要求施工单位管理人员定期对施工人员开展安全文明教育培训； 8. 组件运输存在施工操作不规范的问题，要求按照施工规范正确的操作； 9. 进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全，机动车辆在施工现场必须限速行驶； 10. 施工作业前，要进行安全技术交底，施工工器具必须检查合格后方可使用； 11. 吊装作业及机械施工时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近； 建设单位： 杨勇： 1. 现场施工人员必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带； 2. 冬季施工作业时，一定按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业，			

同时做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生；

3. 增强环保、成品保护意识，并积极贯彻落实执行到位；

4. 施工现场严禁乱拉线及乱装电气设备；

5. 吊运设备、材料时，严格按照安全规范施工，要与高压线保持安全距离；

6. 施工现场不合格材料不准使用，清出现场；

7. 凡在坠落高度基准面 2 米和 2 米以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高空作业必须佩戴安全带。

总包单位：

陈斌：

1. 对于以上监理、业主提出的要求，会立刻做出安排措施；

2. 进场的所有材料设备，会进行全程监督；

3. 班前对施工作业人员进行安全喊话教育；

4. 冬季施工作业时，一定按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业，同时做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生；

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 16 日

注：本表一式 3 份，监理单位、建设单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016 年 11 月 15 日 16 时		
会议地点		现场办公室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	辛照亮	中导		13756555203
2	马恩恩			13943773378
3	姜时佳			18629936257
4	陈明义	中导		
5	陈明义	中导		
6	张敏	中导		13814820784
7	张敏	中导		
8	王照东	常州正德监理		
9	李峰伟	常州正德		13734289360
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				