

会 议 纪 要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目



会议地点	现场办公室	会议时间	编号： 签发：薛生财 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MW项目 2019.06.16 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题： 关于现场预验收			
有业主组织各参建单位参加，对施工现场进行了预验收，存在已下问题： 。 监理单位： 1、组件插头处未做防护措施 2、回流箱、逆变器下穿线（电缆）钢管不直 3、个别支架缺少螺栓，螺母手松、组件错位 4、逆变器水平度不符合要 5、电缆的标识牌未挂，组件有破损 6、个别支架下有土坑未填，有石块或残土遮挡组件，需清理 7、内业资料不完整 建设单位： 以上问题尽快整改落实，并上报 总包单位： 尽快组织人员整改落实			
主送单位	建设单位		

抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2019.6.16

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2017. 12. 25.

[illegible]