

会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目

编号 0012

各与会单位：

现将 第12次工程例会 会议纪要，抄送，请查收！

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监代表：

同春宇



日期：2017年11月10

各与会单位及人员	与会单位		与会人员
	内蒙古清佑新能源科技有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	晶科能源有限公司		
	江苏华能建设工程有限公司		
会议签到	姓名	电话	单位
	穆旭东	12810412850	内蒙清佑
	韩冰宇	13032147195	江苏华能
	韩重宝	13586665987	江苏华能
	郝秋2.	15937263636	
	法 渝	13350202350	正衡
	杨丁宇	18399101182	正衡
	薛林东	13504064813	电气
	同春宇	147473320180	正衡

监理例会会议纪要

工程名称：内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫项目

会议地点	清佑中期光伏电站会议室	会议时间	2017 年 04 月 10 日 13: 00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	宿春宇
记录人	宿春宇		
会议议题	内蒙古清佑新能源 10MW 光伏电站项目 第 12 次会议		

本次会议内容:

施工单位:

- 1: 组件安装部分进行了周工作量汇报
- 2: 土建汇报了周工作量
- 3: 电器汇报了周工作量

监理单位:

- 1: 18#灌桩混凝土强度不够
- 3: 单排桩支架底座欠丝, 要进一步整改
- 4: 要做好消防, 及防火措施, 加强工人安全意识。
- 5: 高压电缆沟深度一定达到设计要求
- 6: 现场垃圾较多, 抓紧时间吧垃圾清理。
- 7: 高压外线施工, 尽快出太方案。

业主单位:

- 1: 现场垃圾抓紧时间派人上山清理。
- 2: 15# 16# 17# 18# 二次浇注一定要保护好以防二次损坏。
- 3: 工人安帽问题, 尽快落实好
- 4: 电缆敷设, 抓紧上报电缆敷设记录表
- 5: 抓紧出台停电计划, 确保按计划进行
- 6: 高压外线, 尽快上报施工方案
- 7: 月计划周计划, 上报不到位

主送单位	江苏华能建设工程有限公司现场项目部
抄送单位	内蒙古清佑新能源察右中期二期 10MW 光伏扶贫现场项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 4 月 10 日