

会议纪要



项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.02.21

会议内容:

施工单位:

- 一、因工期紧张, 2#楼至开关站需破路段事宜至今未有任何回复, 请建设单位与奔多厂方业主尽快进行协调沟通, 以便我方进行后续施工。
- 二、钢结构车棚钢构表面漆因采用何种颜色进行装饰, 请建设单位与奔多厂方业主进行沟通确认, 以便钢构加工厂方进行加工。
- 三、车棚的排水沟施工方案设计院至今未有任何的答复, 请建设单位督促设计单位对此部分尽快进行出图, 以便后续的施工

监理单位:

- 一、对施工单位上报的材料送检单位监理方与建设单位已进行了审查, 确认了该单位具有本项目所需的材料检测资质, 请施工单位于本周进行相关材料的送检工作, 监理进行陪同送检。
- 二、开关站的消防工程和监控的高架地板至今未开始施工, 此分部工程并无任何的妨碍和施工困难, 请尽快进行施工。
- 三、2#厂房变电房门口的开挖路段从年前开挖至今未进行路面恢复, 厂方对此已有不满, 请尽快组织人员对此部分进行路面恢复工作。
- 四、车棚的地坪工程已经开始, 现巡视中发现, 碎石垫层所采购的原材料中石粉和泥沙含量过高, 请施工单位采购符合图纸要求的材料进场施工。
- 五、车棚的原土层与地梁边 20cm 内, 因压路机施工作业面有限, 对此处无法进行压实, 请施工单位采用人工方式对此进行压实, 方可进行后续碎石垫层的施工。

会议签到表