

会议纪要



项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.02.27

会议内容:

施工单位:

- 一、2#车间高压配电房门口开挖处, 需埋设的管件和电缆已全部埋设完毕, 监理方也进行的相关验收工作, 但因奔多厂方需借用我方的预埋管件埋设厂房电缆, 导致该路段无法进行路面恢复工作, 需建设单位与厂方进行协商, 并尽快答复我方厂方何时进行施工, 如三日内未有答复, 我方将对此处进行恢复施工工作。
- 二、总包方因 MC4 接头采购不到位, 导致我方对 1#屋面及 3#屋面光伏电缆的接并线工作无法顺利进行, 请总包方尽快对接头进行采购, 以便我方进行后续施工。

监理单位:

- 一、对钢结构车棚的施工进度原计划 02 月 28 日材料进场, 请施工单位对材料的到场情况予以再次确认材料到场情况, 确认钢构材料能按时到场。
- 二、开关站的消防工程和监控的高架地板以及环氧地坪至今未开始施工, 此分部工程并无任何的妨碍和施工困难, 请尽快进行施工。
- 三、因业主方要求, 开关站监控室内 3 台华为通讯柜需进行位置调整, 位置调整为直流屏的边侧。
- 四、有关本工程的施工资料请尽快上报。

会议签到表

会议主题	杭州湾奔多项目监理例会				
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部		
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.2.27		
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中设无锡	吴丹志				
常州正信	江永波				
十一院	海国伟				
备注:					