

会议纪要

编号： 010

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

签发：梅波

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 04 日
会议主持人	梅波		
会议主题：安全专题例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 常州正衡监理： 为了切实做好夏季高温天气的安全生产工作，推进全站安全生产管理标准化、规范化，为实现安全生产“可控、能控、在控”打下坚实的基础，深入排查治理安全事故隐患，决定在全站范围内开展一次夏季专项安全检查活动。 检查内容： 1. 工作中安全监督是否到位。 2. 每日工作前是否认真组织“三讲一落实”活动，工作前是否规范开展危险点分析，对工作中的危险点和注意事项提醒、提示是否到位。 3. 各项工作中防人身、防火措施是否到位，保人身安全的措施中防人员中暑的措施是否到位。 4. 重点检查施工现场防汛预案是否详尽可行、夏季施工防护措施是否到位、恶劣天气是否制定有针对性的应对措施。 5. 二次接点、电缆接头有无过热。 6. 电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 7. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。			

8. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。

检查要求:

施工单位应高度重视此次专项检查工作,将重点检查项目结合日常工作及时落实,对发现的问题立即安排整改,检查要有记录,整改要有验收。

王派汽车施工项目部:

为确保施工、生活及办公安全,我公司编制施工应急预案制定有效的应急措施,每天召开班前会并对当日存在安全隐患及时排除,全员安全交底。针对监理方进行的安全大检查我司积极响应并提供好需检查的事项。

王派汽车业主项目部:请施工方配合监理安全大检查,并认真对待所检查出来的安全问题立即消缺,待消缺合格后方可继续施工否则停工整改。

主送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站 项目监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 04 日

_____会议签到表

[illegible]