

会 议 纪 要

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：026
签发：Pm 文

会议地点	江淮车辆厂项目 办公室	会议时间	2017.05.23
会议主持人	郭凯军		
会议主题： 屋面漏水处理及近期相关工作安排相关事宜			
本次会议内容： 1、根据厂方提供的有关信息，尽快找出漏水点。 2、准备好防水材料，安排专人处理所有漏水点，确保不再漏水。 3、及时将配电室门口桥架做防水保护，以免雨水灌进开关柜。 4、新安装的光伏线尽快做好MC4头，所有逆变器全部投入运行，提高整体发电效益。 5、消缺工作必须按计划完全彻底完成，达到规范要求，迎接公司领导来现场检查。			
后主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位	合肥淮晶新能源电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

