

会 议 纪 要

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：

签发：

会议地点	江淮车辆厂项目 办公室	会议时间	2017. 05. 12
会议主持人	郭凯军		
会议主题： 并网后遗留工作及质量消缺相关事宜			
本次会议内容： 1、 本光伏工程已投入并网发电运行状态，施工现场必须设专职安全员负责安全管理工作。 2、所有施工人员必须做到安全施工，时刻戴好安全帽，严禁野蛮施工，谨防损坏组件、光伏电缆、电缆插头及相关电气设备。 3、对全光伏系统逐区进行详细质量检查（施工单位自查、管理单位督查），列出详细质量问题清单，便于后续施工和验收考核。 4、必须有计划、有步骤、按照规范、标准和时间节点进行施工，确保如期完成消缺工作。 5、配电房6台并网柜均需加装门锁。 6、1#、6#并网柜标志牌内容中需分别注明“计量1”、“计量2”字样。 7、配电房需另配备“有人工作 禁止合闸”标志牌。 8、以上工作，施工单位必须高度重视，认真落实完成，否则进行相关考核。 附件：工程质量问题清单			
后主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位	合肥淮晶新能源电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 05. 12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。