

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-010

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:

徐彪

会议地点	施工现场	会议时间	2017.9.30
会议主持人	徐彪		
会议主题: 安全专题会议			
上次会议问题落实情况 (未整改): 1、光伏区: 1) 现场施工人员未佩戴安全帽; 2) 部分施工人员有搭乘挖机的现象;			
本次会议内容: 1、认真学习落实上电《办安环[2017]131 号》文件: 通过“925”、“929”两起高空坠落事件以此为戒,举一反三,根据本项目特点认真落实相关规范及安全专项方案,临时成立的安委会将严格执行 24 小时值班和领导到岗代班制度,严禁盲目赶工期,抢进度,杜绝各类事故发生; 2、光伏区: 1) 施工现场挖机作业时,无人员看护,且要求现场安全管理人员统一佩戴红袖章; 2) 现场个别施工人员未佩戴安全帽,且所佩戴的安全帽未系帽扣; 3) 施工现场临时用电未进行套管、架空等保护措施; 3、生活区、办公区: 1) 厨房有大功率设备运作,必须要配置灭火器材; 通过这次安全大排查,反映出来的问题是:现场安全文明施工管理不到位,施工人员安全意识淡薄,请相关管理单位对现场施工人员人身安全加强管理。			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	上海新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.10.1



由 扫描全能王 扫描创建



