

安全 检查 会议 纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--002

主 题	环境卫生、安全检查	参加人员	
会议地点	工地项目部一楼办公室	会议时间	2017 年 4 月 28 日下午 2：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王超伦
会议议题	检查整够光伏区域，项目部周围	记录人：	黄泽桐

建设单位： 陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

总包单位： 中国新时代国际工程公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位： 宁夏伊斯特能源科技有限公司

出度检查人员： 王超伦、黄泽桐、黎建光、刘朋、侯少波、杨杰

检查地点及范围：

项目部办公区域、施工区域，包括混凝土搅拌灰区、材料加工区、焊接区、电控楼、综合楼、光伏区、箱逆变周围等安全检查。本次检查人数 6 人。

内容：

根据会议纪要规定要求：每月定期组织一次环境卫生、安全检查，本次有四个单位组成对全场区进行检查，提以下几点要求：落实整改单位及整改负责人。

建设单位项目代表： 王超伦

1、 对本次检查比较满意，材料加工区域卫生整洁比较满意，

警示标志齐全，木工区防火器材齐全，办公区电动车、自动车辆都已

在指定区域位置存放。

2、对本次已查出的问题施工方要在二天内整改结束，结束后由监理单位进行复查。

3、开工以来所有工作没有正常开展到位，以后工作中必需每月开展二次环境卫生、安全检查活动，日期分别由 15 号、30 号，由监理单位牵头组织。

4、检查出的问题不得含糊，限期整改，对不整改或整改不到位要进行罚款处置。

5、总包单位将专职安全员名单、安全管理制度、方案上报建设单位、监理单位。

监理单位：黄泽桐

根据建设单位王总的要求，分别作以下划分：

西部抗震岩土工程有限公司整改范围：

- 1、要求西部抗振在三天内对光伏区域内的废管桩进行清理出场。
- 2、光伏区域内严禁停施各种车辆。
- 3、电控楼四周搭设架要有警戒标志带。
- 4、箱变房旁的配电箱要上锁并配电箱外壳要进行接地。

宁夏伊斯特能源科技有限公司整改范围：

- 1、项目部周围的自行车、自动车辆按指定地点存放；
- 2、光伏场区内的废纸箱，木托、废纸屑清理；
- 3、对在用的电气设备加贴当心有电危险标志；
- 4、工程概况牌安装到位。

5、要求施工方宿舍区内的用电安全。

6、电控楼、光伏支架高空作业安全帽、安全带佩戴不全。

上述划分整改已落实，要求在三日内整改完成并自检后报监理单位复查。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站

项目监理部

2017 年 1 月 28 日