

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司50兆瓦光伏发电项目(一期20兆瓦)
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: AQ-001

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目（一期 20 兆瓦） 签发: 田小楼

会议地点	华兴公司项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 09 日
会议主持人	田小楼	会议签到表附后	
会议主题: 施工安全的事宜。			
会议内容: 二、监理单位: 1、施工现场没有设置安全标语, 画报、平面图等标牌 (五牌一图); 2、现场安全员要佩戴袖章; 3、打孔机引孔时要有除尘和防火措施; 4、所有作业区禁止抽烟; 5、在场所有人员必须要正确佩戴安全帽。 三、业主单位: 安全部: 1、山上作业时应配备灭火器材; 2、场内的油桶应存放在安全区域; 3、安全受教人员和花名册要吻合; 4、现场禁止抽烟, 禁止携带火种上山; 5、打孔机引孔时粉尘太大, 要求采取降尘措施。			
主送单位	涉县晶澳光伏发电有限公司 晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 安徽电建二公司 涉县晶澳光伏发电有限公司50兆瓦 光伏发电项目(一期20兆瓦) 涉县亨大建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 09 日



涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)

会议签单表

安全专题

[illegible]