

会议纪要

编号: LH-001

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目 (一期 20 兆瓦) 签发: 梅波

会议地点	乡政府二楼会议室	会议时间	2017 年 02 月 21 日 14: 00
会议主持人	申景鹏		会议签到表附后
会议主题: 监理程序交底、相互了解、熟悉工程准备情况, 转入施工阶段。			
上次会议问题落实情况:			
会议内容: 2 月 21 号下午在木井乡政府二楼会议室召开第一次工地例会, 本次例会 由业主单位委托监理单位主持, 会上制定会场纪律, 各施工单位介绍本部项目部组 建和施工组织情况, 随后监理单位和业主单位依次提出具体要求。			
一、施工单位:			
邢台华兴: 要求提供土建施工蓝图, 业主回复: 会后到工程部领取。			
二、监理单位:			
1、明确管理关系, 捋顺管理程序, 确定各单位职责。			
2、介绍监理部组建情况, 人员分工以及联络方式。			
3、确定施工单位使用报审表格格式 (报审表 GB50319、GB50796、DL/T5210、 GB50300)。			
4、确定周例会时间为: 每周四 14: 00, 地点: 待定, 各单位主要负责人参加, 施工班组长也要列席会议, 主要议题为施工安全、施工质量、施工进度等相关的事 项。			
5、确定了监理范围, 监理程序, 监理责任和监理权限, 提出了安全、质量、进 度和资料等方面的技术要求。			
6、确定了安全专题会议时间和周例会合并进行, 会前进行现场安全检查, 会后 形成专题纪要。			
7、介绍监理规划的主要内容和进行监理程序交底, 确定了监理范围, 进行了单 位工程与分部分项工程的划分。			

8、明确了施工项目负责人为第一安全责任主体和质量责任主体。

9、日报每天 20:00 前以电子版形式发监理部和业主工程部;周报和月报应及时整理上报。

10、凡进场施工的大型机械必须有年检证明,凡操作大型机械人员必须取得作业证。

11、所有用电负荷必须使用三级安全防护体系,一机一闸,杜绝一闸多机。

12、临时线路应架空铺设;隔离开关的允许电流应于负荷相匹配,禁止小马拉大车,杜绝大马拉小车。

13、超两米以上作业必须带安全帽,系安全带,禁止穿硬底鞋;脚手架搭设必须安全牢固;开挖的基础必须有防护栏和警示标志。

14、不正确佩戴安全帽、穿拖鞋和衣着不整者禁止进入施工现场。

15、严格执行材料进场报验制度和原材料送检制度,凡不符合本工程技术文件要求的设备、材料、构配件不得用于施工当中,不经业主、监理认可的辅材不得用于施工当中。

16、做好单位工程分部分项划分,做好三级质量控制点划分。

17、每一道施工工序在转下一道施工工序前需按 A、B、C 三级质量控制点进行检查验收。

18、隐蔽工程在验收合格前不得隐蔽,重要的施工工序在施工前应通知监理进行旁站,对施工中出现的問題应认真对待,积极整改。

19、工期紧,任务重,不确定因素多,要求施工单位合理组织施工机械、施工人员和施工材料,按照施工计划快速平稳的向前推进。

20、总包和分包单位的单位资质,管理人员资质证明,特殊工种,进场机械,测量工具以及施工组织设计等前期报审资料应尽快报送。

21、施工进度计划,材料进场计划,取样送检计划和施工机械进场计划、强制性条文执行计划也应及时报送。

22、施工过程中的施工日志要每天记录,能真实反应现场施工情况,建立、健全各种施工台账。

23、施工资料应与现场进度同步,应有专人负责整理。

24、监理通知单要按要求日期进行整改并回复,整改结果待监理二次复查合格

后签署复查意见后闭环存档。

25、郑重承诺监理单位 24 小时对工程质量进行检查验收，欢迎各界监督。

三、业主单位：

开发部：

- 1、进场道路方案修改导致无法开工，管理区施工方案调整导致无法开工，要求技术部积极协调确定方案，确保及时开工。
- 2、由开发部牵头协调各方打通进场道路。
- 3、临时用地会后到现场定桩，应有可见实物。

工程部：

- 1、光伏南区维修道路的工程量最晚于 22 号报监理部审核。
- 2、实验室资质尽快报监理部审核。
- 3、4 月 20 号前土建施工必须完成。

安全部：

- 1、各施工单位要配备专职安全员。
- 2、安全会议和监理例会合并召开要求各安全员全部参加，安全专项方案应及时报监理部审查。
- 3、所有进场施工人员必须进行岗前培训。
- 4、进场道路施工人员应统一着装，穿反光背心。
- 5、施工人员安全防护用品配备齐全。
- 6、所有进场人员应做到进场不抽烟，酒后不上岗。
- 7、项目部临建要求增加横梁，线路入户应加保护管
- 8、开工前各施工单位应配备应急药箱。
- 9、施工周报应于周四例会上提交。

衣兰杰:

- 1、开工资料、安全资料在本周内全部申报完成。
- 2、各施工队安全帽的颜色要有区分;业主、监理为白色,管理人员为红色,施工人员为蓝色和黄色。
- 3、出图计划在三日内完成,图纸会审会议由监理单位做统一安排。
- 4、所有资料报监理审核后抄送业主,各种台账要建立健全,施工队在合同签订后一周内购买保险(此为硬性规定)。
- 5、如不受天气影响,管理区可以开挖,各部门应全部到场。

韩冬:

- 1、现场所有工程进度和手续一致,应提前做好准备,由专人负责协调各方关系。

主送单位	涉县晶澳光伏发电有限 晶澳(扬州)太阳能光伏工程有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 安徽电建二公司 涉县晶澳光伏发电有限公司50兆瓦 涉县亨大建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年02月22日

第一次监理例会

会议签到表

2017. 2. 21

[illegible]