

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: ZT-001

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目 (一期 20 兆瓦) 签发: 梅波

会议地点	业主住处	会议时间	2017 年 02 月 05 日 9: 00
会议主持人	申景鹏		会议签到表附后
会议主题: 协调解决光伏区支架,放点施工的事宜。			
上次会议问题落实情况:			
会议内容: 3 月 4 号下午因安徽电建二公司的要求, 会同黄河勘测规划设计有限公司, 业主单位, 监理单位等, 通过现场实际察看, 就安徽电建提出的支架横梁超长, 支架夹角不是 90 度, 组串间间距不够等问题, 做了如下解答:			
1、所有桩位均按照图纸定位放点和组织施工;			
2、有局部坡度的区域与地形不符时, 个别组串如不能满足图纸设计及安装要求应及时提出, 通知监理、晶澳技术部、设计院做相应调整。			
3、施工当中如出现不能正常施工应及时提出, 由业主会同设计及时给予解决。			
4、对于场平问题, 经协商, 设计方原则上同意梯田间隔场平施工方案, 对于不便于施工, 高差较大的田坎, 经业主、监理同意可沿组串长边方向平移, 但调整不得影响附近构筑物和道路。			
主送单位	涉县晶澳光伏发电有限 晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司 黄河勘测规划设计有限公司 安徽电建二公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 5 日