

安全会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-019

会议地点	艾窝工地项目部会议室	会议时间	2017 年 08 月 31 日
会议主持人	时 金 宝		
会议主题： 光伏区野草处理安全会议			
上次会议情况： 在光伏板安装过程中，多处工程质量严重不符合规范要求，光伏板组件边压块、中压块螺栓漏紧，造成光伏组件松动；多处螺栓不安装弹簧垫，光伏组件横向跳台、竖向跳台过大；			
本次会议内容： 光伏区野草太多太高，马上进入秋季，野草随季节逐渐枯干，很容易发生火灾；烧焊点一定要备足消防器材，光伏区其他工作地点要禁止吸烟等可能引发火灾的火源；要求下周众志项目部要拿出一个如何除草防火的方案，制定《防火应急预案》和防火隔离带；			
主送单位	河南省电力勘测设计院禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部 河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部		
抄送单位	河南省森源禹州市花石镇二期光伏发电项目部艾窝项目部		
发文单位	常州正衡监理禹州市花石镇二期艾窝项目部	记录人	孔 德 国

注：本表一式 4 份，由监理单位填写，业主单位、总包单位、施工单位各一份，监理单位存 1 份。