

# 会议纪要

编号: YSGF-HYJY-003

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 会议地点 | 项目现场会议室        | 会议时间 | 2017年04月06日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人  | 徐发基         |
| 会议议题 | 项目第三次会议(周例会)   |      |             |

## 参会单位:

业主方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

承包方: 远东集成科技有限公司: 项目经理: 刘宾; 电气负责人: 周强; 工长: 曹立智

监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司监理负责人: 徐发基

## 会议纪要内容如下:

洛阳市中盛新能源科技有限公司王淼:

1、要求材料到场卸车时, 卸车工作人员要注意安全, 并在卸车过程中避免材料损坏及碰撞。

2、要求施工方要对施工人员进行施工技术交底。

3、要求监理人员每天到施工现场多监督巡查。

4、再次要求施工方确定桥架到场时间。

远东集成科技有限公司刘宾:

1、确保材料按时进场。

常州正衡电力工程监理有限公司徐发基:

1、要求材料进场后及时上报材料进场合格证并报验。

2、五羊 1#厂房屋顶夹具有螺丝松动, 要求及时整改。

3、要求施工人员在施工过程中注意材料轻拿轻放, 以免材料变形损坏。

4、要求施工方尽快安排一名专职安全员, 负责施工现场安全工作。

5、在现场巡视过程中发现部分施工人员未正确佩戴安全防护用具, 要求施工方对施工人员加强安全教育。

6、施工现场严禁施工人员在屋顶抽烟。

监理项目部整理

2017 年 04 月 06 日

|      |                         |       |          |
|------|-------------------------|-------|----------|
| 主送单位 | 远东集成科技有限公司              |       |          |
| 抄送单位 | 洛阳市中盛新能源科技有限公司          |       |          |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>偃师项目部 | 发文时间: | 2017.4.7 |

