

图 纸 会 审 会 议 纪 要

编号: LY-ZH-JXMB8-002

工程名称: 河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

签发: 纪现壮 2017.4.1

会议地点	施工方办公室	会议时间	2017.4.1
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 关于图纸优化事宜			
本次会议内容: 1.走道夹具由 8 公分改为 4 公分 2.箱逆变基础承台由二级承台改为一级承台 3.夹具拉力值不小于 1.2KN			
主送单位	景县乐光光伏能源科技有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
抄送单位	河北能源工程设计有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目部	发文时间	2017 年 4 月 1 日