

图 纸 变 更 会 议 纪 要

编号: LY-ZH-JXMB8-005

工程名称: 河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	施工方办公室	会议时间	2017. 4. 25
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 关于电气图纸变更事宜			
本次会议内容: 1. 组件 4 平方穿线镀锌钢管变更为 PE 管。 2. 1、2、3 号厂房电缆桥架由两组 400mmX150mm 改为一组 600mmX150mm, 桥架沿屋脊铺设。 3. 汇流箱位置根据现场实际情况安放在屋脊处。			
主送单位	景县乐光光伏能源科技有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
抄送单位	河北能源工程设计有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目部	发文时间	2017 年 4 月 25 日

部

[illegible]