

安 全 会 议 纪 要

编号: LY-ZH-JXMB8-006

工程名称: 河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	施工方办公室	会议时间	2017.5.1
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 关于现场安全事宜			
上次会议问题落实情况:			
1. 4号厂房采光带防护已用防护网覆盖 2. 1、2、3号厂房临边防坠落装置因图纸未到, 暂未落实			
本次会议内容:			
1、新进场施工人员三级教育、岗前培训必须严格执行。 2、土建已开始施工, 现场临时用电必须有专人负责, 配电箱要严格按照三级配电二级保护, 一扣、一闸、一漏、一箱配电原则安装。 3、箱逆变基础、一次、二次基坑必须拉起警戒线及警示标识牌。 4、严禁和施工无关的人员靠近施工现场。 5、天气渐渐变热, 个别施工人员有时不佩戴安全帽及着装不整齐, 安全员必须及时提醒, 严格杜绝此类现象。 6、1、2、3号厂房防坠落装置请联系设计院出图纸, 确定防坠落装置的做法及位置。			
主送单位	河北能源工程设计有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
抄送单位	景县乐光光伏能源科技有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司河北景县 中凯橡胶分布式光伏电站项目部	发文时间	2017年5月1日
------	--------------------------------------	------	-----------



有限公司

[illegible]