

会 议 纪 要

工程名称：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SDSND-ZHJL-001

签发人：

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.04.18
会议主持人	朱健康		
会议主题：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园安全专题会议			
本次会议内容： 各施工单位注意施工现场安全文明施工，临时用电安全，具体会议内容如下 1、施工施工现场隐患： 1) 脚手架爬梯螺丝要定期紧固，入口处要挂安全标示标牌。 2) 采光带要加设安全警示栏和彩带。 3) 屋顶铺设安全通道，确保现场施工人员作业安全。 4) 脚手架爬梯入口处无人施工时必须封闭入口。 5) 临时用电问题，要使用合格的三级配电箱，使用防爆、防水插座，电源线定期检查 6) 现场机械机具每天开工前做好全面检查后方可施工。 2、施工现场每天开安全会议，施工作业人员都要有安全意识。 3、施工现场禁止吸烟，因屋顶现场有油漆和裸露的玻璃岩棉。 4、施工单位每天的安全检查每周五为安全文明检查日，执行为监理施工单位，业主派一代表。 施工单位： 1、 每天都要开安全会议。 2、 施工现场作业人都要进行安全教育。 业主单位： 1、 采光带周围铺设安全护栏和彩带。 2、 确保本工程零安全事故。 附件：会议签到表			
主送单位	山东电力工程咨询院有限公司		
抄送单位	山东思能达发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

