

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

会议纪要

（第十期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第十次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-HY-10

例会时间	2017 年 10 月 29 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	天津兴泰晟新能源科技发展有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	中设无锡机械设备工程有限公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、本周现场存在以下施工安全问题:

1、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业, 要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。

二、本周施工现场存在以下质量问题:

- 1、现场对安装完成的导轨进行检查发现个别夹具与导轨连接处螺栓未紧固。
- 2、逆变器、汇流箱接线端部分电缆裸露在外。
- 3、部分接地扁铁有锈迹。

针对以上施工质量弊端, 要求你单位及时进行整改, 加强施工现场管理力度。

三、现场进度事宜。

- 1、下周主要工作点为 1#、2#、3#并网柜母牌搭接作业。
- 2、检修通道、清洁水管及监控系统开始进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 10 月 30 日



会议签到表

会议名称	第十次整理例会		
会议时间	2017年10月27日 15:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘瑞杰	正衡监理	18334771760
2	田阔	十一院	1802071759
3	夏文革	十一院	18601116596
4	范磊	中设	13912359890
5	刘新宇	十一院	15928020945
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			