

 正衡监理 ZhengHang Supervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: AQ-003

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 18 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 高空作业安全专题例会			
会议内容: 根据公司的要求, 我部所在的山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目于下午 5:30 分召开现场安全专题会。本次会议由业主代表、监理人员、总承包方人员以及各分包方安全员到场。会议上首先传达了我部徐彪总监对乐叶景县 7MWp 分布式项目, 于 4 月 17 日一名做夹具拉拔测试的第三方检测人员, 在彩钢瓦屋顶踩空坠落, 经抢救无效死亡的事故教训, 更进一步加强安全宣传力度, 加大现场管理力度, 按要求各方安全员认真履职, 尽职尽责, 把工作落到实处。 一、对于新来人员, 要及时进行三级安全教育培训, 合格后方可作业。 二、必须每个人都要签订高空作业安全技术交底和临时用电技术交底。 三、焊接人员必须具备焊工资格证才能上岗。 四、攀登工具脚手架底部必须要有防滑设施。 五、攀登工具竹梯底部必须要有防滑设施, 竹梯顶部必须要牢固。 六、施工单位要组织工人进行临边防护。 七、屋顶上发现有腐蚀的彩钢瓦, 必须及时换新材料。 八、升降机禁止超载超重, 工作人员要定期检查机械性能。 九、确认无隐患后, 方可作业。 十、周围必须要设有警示标语和警示标牌。 - 十一、专职安全员在场, 出现问题及时解决。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

十二、工作人员必须佩带手套及安全帽。

十三、现场人员禁止抽烟。

十四、发电机周围必须配置灭火器材。


十五、要严格按照临时用电正规流程进行操作。

十六、高空作业时，安全吊、保险绳要配备齐全。

十七、施工结束后，残余废料要及时清理。

十八、现场要打扫干净，剩余材料要进行归类存放，方可离开。

现场开会情况



主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司 		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年04月18日

安全专题会议签到表

时间: 2017年04月18日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李永伟	地新源			
徐, 勇	常州正衡		18605527881	
沈, 伟	金地		1360167826	
刘, 子	得星		18935610799	
李, 永	泰州敬道		1525299595	
孙, 伟	常州正衡	监理	13618853583	
余, 彬	泰州敬道		13675205475	
张, 荣	泰州敬道		15140926502	
张, 志	泰州敬道		18652659816	
徐, 伟	常州正衡	监理(概)	1391276971	
肖, 天	加国		13621776196	
陈, 志	疏通物业		13906265555	
龙, 丹	泰州敬道		15074302286	
韩, 东	泰州敬道		18936784140	