

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要



部门便函（2017）01 号

关于加强 2017 年十一国庆节期间工程安全管理的通知

各项目公司、监理单位：

十一国庆假日将近，为切实落实十一国庆节期间各在建项目的各项安全工作，保证项目工程建设的安全进行，严防各类安全事故发生，保障各单位人身财产安全，现具体工作安排如下：

1. 由项目公司、监理单位组织现场各施工单位结合集团 2017 年第 6 期安全事故快报，进行学习并留好书面的学习记录备查；
2. 由项目公司、监理单位、总包单位、生产准备单位组织国庆假日前的专项大检查，落实现场施工安全防范措施，切实做好施工安全、防火、防盗、交通等工作，杜绝各类违章操作。

上海电力新能源发展有限公司



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

安全事故快报

2017 年第 6 期（共 96 期）

集团公司安全质量环保部

2017 年 9 月 25 日

江西公司所属水电检修安装工程有限公司发生 一起高处坠落人身死亡事故

2017 年 9 月 25 日 6 时 05 分，江西公司所属水电检修安装工程有限公司，在浙江常山雄狮屋顶光伏电站进行清洗水系统检查工作。劳务人员周 XX（死者，男，50 岁）、毛 XX，检查完第四栋屋顶水管准备去第五栋屋顶检查时，违反安全规定，未按要求通过爬梯下楼再上楼，而是走四、五栋楼之间的遮雨棚（至地面 11 米），造成遮雨棚有机玻璃采光瓦碎裂，周 XX 从遮雨棚坠落受伤。现场作业人员立即拨打 120 急救电话，120 救护车到达后，经现场抢救无效死亡。

事故调查及处理正在进行中。



集团公司印发安全事故快报

2017 年第 6 期（江西公司）。一名劳务人员在遮雨棚上行走时有机玻璃采光瓦碎裂造成高处坠落死亡，违反集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分）18.1.16 之规定：“禁止登踏或站立在不坚固的结构上（如石棉瓦、彩钢板屋顶）进行工作，应在此类结构的必要位置挂上警告牌。”

请项目公司、监理组织学习，并针对事故暴露问题，开展对照检查、隐患排查和经验反馈，加强外包、劳务人员安全教育和作业现场管控(包括非生产区域和非生产作业)，落实隐患整改措施，加强防范类似事件发生。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要





正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

会议纪要

会议签到表

时间: 2017.09.29					
会议地点: 项目部					
会议大纲: 安全学习					
主持人 余彬					
序号	签名	单位	序号	签名	单位
1	徐文平	监理单位	14		
2	徐存辉	监理	15		
3	王佳锦	泰和敬道	16		
4	高雷刚	泰和敬道	17		
5	李斌	山东四方	18		
6	余彬	泰和敬道	19		
7	马震		20		
8	马明玉		21		
9	李强		22		
10	陈存彬		23		
11	樊凤友	泰州敬道	24		
12	刘士林	泰州敬道	25		
13	周来泉	泰州敬道	26		