


 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: AQ-001

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 04 月 05 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 安全专题例会			
会议内容: 一、施工单位: 1、仓库导轨接地扁钢加工: 焊接人员必须具备焊工资格证才能上岗。 2、电缆井开挖: (1) 周围必须要设置围栏或者警戒线; (2) 最好安排个专员站在旁边, 看着挖机避免挖坏电缆。 3、汇流站基础施工: (1) 施工人员必须佩戴安全帽; (2) 现场人员禁止抽烟; (3) 发电机周围必须配置灭火器材; (4) 现场旁边的两个孔洞一定要用铁板盖住。 4、顶管施工作业: (1) 施工现场周围必须要设置警戒线和警示标牌; (2) 顶管机械不施工的一端要设置好警示标志, 以免伤着人。 5、电缆管熔接作业: (1) 工作人员必须佩戴手套及安全帽; (2) 现场禁止抽烟; (3) 电缆管要集中到路边施工; (4) 现场周围要配备灭火器材。 6、屋顶加固作业: 施工前必须在屋内设置防护覆盖装置。 二、监理单位: 1、各施工区域至少要配 1 名专职安全员。 2、施工机械周围必须要设置警戒线和警示标牌。			



项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

3、顶管加工区周围一定要设置警戒线。

4、发电机周围要配备灭火器材。

5、仓库物资摆放整齐、分类、设标牌，做好安全预防工作。

6、加大安全管理力度。

7、做好安全巡视记录。

三、业主方：

1、各施工区域的安全问题要责任到人，落实到位。

2、施工现场人员每天都要进行安全交底。

3、施工方每天的安全巡视记录要上报给监理部查看。

4、学习关于《山东能监办关于山东近期三期电力人身伤亡事故情况的通报》，吸取其中教训。

5、对于违反安全规章制度的人员，要坚决的进行相应的处罚措施。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏
发电项目

文件名称

会议纪要

现场开会情况。



主送单位

寿光森爱新能源有限公司
泰州敬道电力工程有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限
公司

发文时间

2017 年 04 月 05 日



安全例会会议签到表

时间: 2017年04月05日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李纪伟	中新能源			
徐 彪	常州正衡监理	总监	18605527881	
高金亮	泰州敬道电加程	施工员	18653309172	
胡于达	新疆泽鼎建设		18703011950	
余 彬	泰州敬道		13615205475	
吴恩友	泰州敬道		13982679913	
张荣光	泰州敬道	安全员	15140926502	
陈志明	跃通梯拉		13906265155	
杨 辉	泰州敬道	项目副经理	1885107604	
张志明	泰州敬道		18652659826	
吴恩友	泰州		13982679913	
徐 朋	泰州敬道		18062078610	
徐 强	常州正衡监理	副经理	13912176971	
田小博	常州正衡	助理	13614853583	
常庆斌	常州正衡	安全员	13663807545	