

 正衡监理 ZhengHeng Supervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: AQ-005

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 05 月 11 日
会议主持人	徐彪	会议签到表附后	
会议主题: 整个工程安全情况			
会议内容: 我部所在的山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目于下午 5:00 分召开现场安全会议。本次会议由监理人员、总承包方人员以及各分包方安全员到场。会议上首先传达了我部徐彪总监对各施工区域人员作出要求: 在抓工程进度时, 一定要注重工程质量和安全。要对现场工作人员进一步加强安全宣传指导, 加大现场安全管理力度, 各方安全员按要求认真履职, 尽职尽责, 把工作落到实处。 施工单位: 1、发现脚手架有松动现象, 已进行处罚。 2、发现工人在公路边吸烟, 已进行处罚。 3、发现个别屋顶的光伏组件包装未及时清理, 已进行处罚。 4、发现一个工人背光伏板现象, 已勒令停止并进行处罚。 6、发现施工现场有工人穿短袖作业现象, 已进行处罚。 7、发现工人坐在光伏组件上并且把工具放在光伏组件上, 已进行处罚。 监理单位: 1、总承包单位安全员要每天做好安全巡查记录。 2、登高竹梯出现变质、开裂现象, 立即更换, 不可迁就。 3、理货区屋面的临边防护网要及时维修。			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要

4、吊装组件的指挥人员，注意力集中；组件重心必须放在主梁上，且屋顶组件禁止出现堆放过多和集中现象。

5、要求施工机械每周进行至少一次检修，并把检修报告交于监理查看；施工人员上下乘坐吊篮时，每个人要配备安全带。

6、要求安全文明施工。各施工班组应严格遵守相关条令、规章制度，报送兼职安全员名单、电话号，责任到人；抽查各施工单位的安全巡视记录、吊篮维检记录。

7、天气渐热，要求各施工现场准备应急水和药品。

8、认真贯彻落实安全管理制度，责任到人。

9、制定安全奖惩制度。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

现场开会情况



主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司 		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年05月11日

安全例会 会议签到表