

会 议 纪 要

工程名称: 常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号: ZS-GFPO-020

会议地点	项目会议室	会议时间	2017.07.14
会议主持人	牛明		
会议主题: 常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电二次通讯方案会议			
本次会议主题: 对项目二次通讯召开会议, 具体会议内容如下: 内容: 1、完善二次通讯方案, 提价业主。 2、现场监控室由那方建设, 待协商。 3、服务器放在站内, 远程控制功能要求保留。 4、由那方提供专网固定 IP, 待协商。 5、箱变测控未做, 待协商。 6、保护信息采集、并网点、开关位置, 待协商。 7、箱变回路出现问题, 已查明原因, 待厂家进场解决。 8、调度通讯固话、运维人员、运维工具、名牌待确认。 9、自动化装置放现场。 10、站内走无线局域网。 11、调度通道、调度数据传输在本地实现完成。			
主送单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司		
抄送单位	威胜能源产业技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.14

